

No. Gn202106538



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人：江西宝安实业有限公司

产品型号名称：XSWBGB 112/14 JXBA JK等/细水雾灭火装置

检 验 类 别：型式试验

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检测中心

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

检 验 报 告

No. Gn202106538

共 35 页 第 1 页

产品名称	细水雾灭火装置	型 号	见备注
认证委托人	江西宝安实业有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	江西宝安实业有限公司	生产日期	2021年7月
生产企业	江西宝安实业有限公司	抽 样 者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	泵组 1 套、控制柜 2 套、分区控制阀：主型 3 套、分型各 2 套； 喷头主型 200 只、分型 100 只等	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2021-08-02
检验依据	XF1149-2014, CCCF-CPRZ-20: 2019		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按XF1149-2014《细水雾灭火装置》, CCCF-CPRZ-20: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 喷水灭火设备产品》检验, 合格。(以下空白) 签发日期: 2021年8月23日		
备 注	型号: XSWBGB 112/14 JXBA JK、XSWBGB 224/14 JXBA JK、XSWBGB 336/14 JXBA JK、XSWBGB 448/14 JXBA JK、XSWBGB 560/14 JXBA JK、XSWBGB 672/14 JXBA JK、XSWBGB 784/14 JXBA JK; 其中XSWBGB 112/14 JXBA JK为主型。 报告中符号“/”表示无内容。		

批准:

郭磊斌

审核:

王兆娟

编制:

王兆娟