

No. Gn202208490



220021349638



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人：江西宝安实业有限公司

产品型号名称：QMD20/80-BA、QMD20/70-BA、
QMD20/82-BA、QMD20/90-BA/
IG100气体灭火设备

检 验 类 别：型式试验

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检 验 报 告

No. Gn202208490

共 53 页 第 1 页

产品名称	IG100气体灭火设备	型 号	QMD20/80-BA、QMD20/70-BA、 QMD20/82-BA、QMD20/90-BA
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	江西宝安实业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江西宝安实业有限公司	生产日期	2022年11月
生产企业	江西宝安实业有限公司	抽 样 者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	瓶组各3套；容器阀6套；喷嘴6只；选择阀6只；减压装置2套；信号反馈装置6套等	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2022-12-05
检验依据	GB25972-2010, CCCF-CPRZ-23: 2019		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按GB25972-2010《气体灭火系统及部件》, CCCF-CPRZ-23: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》检验, 合格 (以下空白)  签发日期: 2023年1月3日		
备 注	QMD20/80-BA为主型。 报告中符号“/”表示无内容。		

批准:

审核:

编制:

张

郭向斌

盛彦峰