

No. Gn202202488



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0988

# 检 验 报 告

认证委托人：江西宝安实业有限公司

产品型号名称：QM5.6/90N-BA等/七氟丙烷灭火设备

检 验 类 别：型式试验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所  
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

应急管理部天津消防研究所  
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

检 验 报 告

No. Gn202202488

共 56 页 第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 产品名称             | 七氟丙烷灭火设备                                                                                                                                                                                                        | 型 号   | 见备注        |
| 认证委托人            | 江西宝安实业有限公司                                                                                                                                                                                                      | 检验类别  | 型式试验       |
| 生产者              | 江西宝安实业有限公司                                                                                                                                                                                                      | 生产日期  | 2022年4月    |
| 生产企业             | 江西宝安实业有限公司                                                                                                                                                                                                      | 抽 样 者 | 空白         |
| 抽样基数             | 空白                                                                                                                                                                                                              | 抽样地点  | 空白         |
| 样品数量             | 见备注                                                                                                                                                                                                             | 抽样日期  | 空白         |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                              | 受理日期  | 2022-05-12 |
| 检验依据             | GB25972-2010, CCCF-CPRZ-23: 2019                                                                                                                                                                                |       |            |
| 检验项目             | 全部适用项目                                                                                                                                                                                                          |       |            |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>经按GB25972-2010《气体灭火系统及部件》, CCCF-CPRZ-23: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》检验, 合格。(以下空白)</p> <p>签发日期: 2022 年 5 月 19 日</p>                                                                                     |       |            |
| 备<br>注           | <p>型号: QMQ5.6/90N-BA、QMQ5.6/70N-BA、QMQ5.6/100N-BA、QMQ5.6/120N-BA、QMQ5.6/150N-BA、QMQ5.6/180N-BA; 其中QMQ5.6/90N-BA为主型。<br/>样品数量: 瓶组各3套、容器阀主型6套; 分型各3套、压力表各7只、单向阀主型5只; 分型各2只、喷嘴6只、信号反馈装置6套等。<br/>报告中符号“/”表示无内容。</p> |       |            |

批准: 张

审核: 刘南斌

编制: 盛彦峰