

No. Gn202205757



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人：江西宝安实业有限公司

产品型号名称：QME70-BA、QME80-BA/高压二氧化碳
灭火设备

检 验 类 别：型式试验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检测中心

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

检 验 报 告

No. Gn202205757

共 39 页 第 1 页

产品名称	高压二氧化碳灭火设备	型 号	QME70-BA、QME80-BA
认证委托人	江西宝安实业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江西宝安实业有限公司	生产日期	2022年6月
生产企业	江西宝安实业有限公司	抽 样 者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	瓶组各3套、容器阀6套；喷嘴6只；单向阀各5只；选择阀6只；信号反馈装置4套等	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2022-08-03
检验依据	GB16669-2010, CCCF-CPRZ-23: 2019		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 果	经按GB16669-2010《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》, CCCF-CPRZ-23: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》检验, 合格。(以下空白)		
备 注	QME70-BA为主型。 报告中符号“/”表示无内容。		

批准:

张

审核:

李海斌

编制:

盛彦峰

