

No. Gn202500677-02



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检验检测报告

委托单位：江西宝安实业有限公司

名称 / 型号：预制式全氟己酮灭火装置/YF1Q-BA

检验检测类别：委托检验



应急管理部天津消防研究所

应急管理部天津消防研究所
检验检测报告

No. Gr202500677-02

共 3 页 第 1 页

样品名称	预制式全氟己酮灭火装置	型号规格	YF1Q-BA
委托单位	江西宝安实业有限公司	生产单位	江西宝安实业有限公司
送检单位	江西宝安实业有限公司	样品编号	202500677-02
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	3套	到样日期	2025-04-08
检验检测类别	委托检验	样品等级	空白
检验检测日期	2025-04-16 至 2025-05-19		
检验检测依据	T/CECS 10171-2022		
判定依据	T/CECS 10171-2022		
项 目	5.1.3、5.1.10.1		
结 论	依据 T/CECS 10171-2022《预制式全氟己酮灭火装置》对送检的样品进行了检验检测，所检项目合格。（以下空白）		
备 注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点： ☒ 一基地 ☐ 二基地		



签发日期：2025年4月22日

批准：张

审核：李

编制：盛