



170021020465



(2020)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202100671

认 证 委 托 人

江西宝安实业有限公司

产品型号名称

QM15/90-BA、QM15/80-BA/IG541气体灭火设备

检 验 类 别

型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检 验 报 告

No. Gn202100671

共 56 页 第 1 页

产品名称	IG541气体灭火设备	型号规格	QM15/90-BA、QM15/80-BA
认证委托人	江西宝安实业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江西宝安实业有限公司	生产日期	2020年12月
生产企业	江西宝安实业有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	瓶组各3套、容器阀各6套、喷嘴6只；选择阀主型6只、分型各2只；单向阀各5只、减压装置2套、信号反馈装置8套等	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2021-01-29
检验依据	GB25972-2010, CCCF-CPRZ-23: 2019		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB25972-2010《气体灭火系统及部件》, CCCF-CPRZ-23: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》检验, 合格。(以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2021 年 6 月 2 日 检验检测专用章		
备注	QM15/90-BA为主型。 报告中符号“/”表示无内容。		

批准: 郭海斌

审核: 王亚明

编制: 盛方峰