



220021349638



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No. Gn202502377-01

认 证 委 托 人：江西宝安实业有限公司

产品型号名称：QMh20/80-BA等/IG-541气体灭火设备

检 验 类 别：型式试验



应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心


应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心


检 验 报 告

No. Gn202502377-01

共 54 页 第 1 页

产品名称	IG-541气体灭火设备	型 号	QMH20/80-BA、QMH20/90-BA
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	江西宝安实业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江西宝安实业有限公司	生产日期	2025-10
生产企业	江西宝安实业有限公司	抽 样 者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	瓶组各3套及部件等	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2025-12-19
检验依据	GB25972-2024		
判定依据	GB25972-2024, CCCF-CPRZ-23: 2025		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按GB25972-2024《气体灭火系统及部件》, CCCF-CPRZ-23: 2025《消防产品认证实施规则 灭火设备产品》, 气体灭火设备产品检验, 合格。  签发日期: 2026 年 8 月 4 日		
备 注	QMH20/80-BA为主型。 检验地点: ☒ 一基地 ☐ 二基地 报告中符号“/”表示无内容。		

批准: 

审核: 

编制: 