

No. Gn202208685



220021349638



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人：江西宝安实业有限公司

产品型号名称：ZFGY65AC、ZFGY90AC/柜式干粉
灭火装置

检 验 类 别：型式试验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检 验 报 告

No. Gn202208685

共 8 页 第 1 页

产品名称	柜式干粉灭火装置	型 号	ZFGY65AC、ZFGY90AC
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	江西宝安实业有限公司	检验类别	分型试验
生产者	江西宝安实业有限公司	生产日期	2022年9月
生产企业	江西宝安实业有限公司	抽 样 者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	见备注	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2022-11-04
检验依据	GB16668-2010, CCCF-CPRZ-22: 2019		
检验项目	6.2.6~6.2.8、6.3.2~6.3.6、6.3.8~6.3.9的全部项目		
检 验 结 论	经按GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》、CCCF-CPRZ-22: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 干粉灭火设备产品》检验，所检项目合格。（以下空白）		
备 注	主型检验报告见Gn202005291。 样品数量：干粉贮存容器各3套、容器阀2套、安全泄放装置2套、压力显示器4只等。 报告中符号“/”表示无内容。		

批准：[Signature]

审核：[Signature]

编制：[Signature]

