



中华人民共和国

船用产品型式认可证书

证书编号: WH25PTB00126_02

兹证明,本证书所述制造业已按照《船用产品检验规则》(2024版)完成船用产品型式认可证书,能够满足本证书注明认可标准的要求,具备生产本证书所列产品的能力和条件。

产品名称: 船用二氧化碳灭火装置

制造厂: 江西宝安实业有限公司

地址: 江西省新余市高新开发区景润路99号

认可标准:

1. 中华人民共和国海事局《船用产品检验规则》(2024)

产品适用范围:

中国籍非入级船舶/-

产品明细:

船用二氧化碳灭火装置

名称	属性(值)	单位
型号	CDE-1/CDE-2	
气瓶容积	C02:8/10/12/20/40/68/82.5;N2:4.0	L
工作压力	15	MPa
开启方式	手动/气动、手动	
C02 充装率	≤0.67	kg/L

批准的图纸:

图纸批准号: WH25PPP20416

产品认可试验报告:

试验报告编号: BAXF-26-0105

试验报告日期: 2026-01-05

试验单位: 江西宝安实业有限公司

试验单位地址: 江西省新余市高新开发区景润路99号

试验报告编号: MRT25101303GA01

试验报告日期: 2025-11-10

试验单位: 湖北众研检测技术有限公司

试验单位地址: 武汉市江夏区藏龙岛开发区梁山头路5号武汉立夏电力设备有限公司C#楼电子元件厂房C1号厂房

试验报告编号: MRT25101303GM01

试验报告日期: 2025-10-27

试验单位: 湖北众研检测技术有限公司

试验单位地址: 武汉市江夏区藏龙岛开发区梁山头路5号武汉立夏电力设备有限公司C#楼电子元件厂房C1号厂房

本证书有效期至: 2031年03月15日

发证单位: 中国船级社武汉分社

发证日期: 2026年03月16日



UTN:P026-64588863

试验报告编号： MRT25101303GR02

试验报告日期： 2025-11-20

试验单位：湖北众研检测技术有限公司

试验单位地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区梁山头路5号武汉立夏电力设备有限公司C#楼电子元件厂房C1号厂房

认可后的产品检验方式:

认可后的产品检验应根据《船用产品检验规则》附录 I 或相关技术法规的规定，按认可后批准的产品检验计划进行检验；

对需要持有产品证书的产品，由本社颁发中华人民共和国船用产品证书；

对不需要持有产品证书的产品，由制造厂签发合格证明，并连同该产品的认可证书复印件一并交付用户，制造厂对产品符合《船用产品检验规则》或相关技术法规规定负责。

认可保持条件:

1. 法律地位、生产资质应持续符合国家的最新要求，且经认可的船用产品符合资质文件的规定范围；
2. 质量管理体系应保持有效运行，船用产品的生产、制造过程应持续符合认可的标准要求；
3. 认可范围内的船用产品未发生重大事故，在国家或地方相关检查中未出现不合格情况；
4. 正确使用认可证书和认可标志；
5. 对客户或相关方的重大投诉和抱怨应及时有效地处理，并按要求及时通报船舶检验机构并经船舶检验机构认可；
6. 属于无需签发船用产品证书或签署等效证明文件的，接受船舶检验机构每年一次的定期审核；
7. 未发生导致认可证书失效、暂停或撤销的情况。

备注:

本社已审核了产品厂无石棉声明，但本社的审核不免除产品厂按照合同关系向订货方保证产品无石棉的责任。