



170021020465



(2020)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202005290

委 托 单 位 江西宝安实业有限公司

产 品 名 称 热气溶胶灭火装置

检 验 类 别 型式检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 检 验 报 告

No. Gn202005290

共 9 页 第 1 页

产品名称	热气溶胶灭火装置	型号规格	QRR7.5G/S-BA
委托单位	江西宝安实业有限公司	生产单位	江西宝安实业有限公司
送检单位	江西宝安实业有限公司	样品编号	202005290
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	9 具	到样日期	2020-08-05
检验类别	型式检验	样品等级	空白
检验日期	2020-08-31 至 2021-07-09		
检验依据	GA499.1-2010		
判定依据	GA499.1-2010		
检验结论	所检项目全部符合判定依据的要求。（以下空白） (检验检测专用章) 签发日期: 2021 年 7 月 12 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容。		

批准: 郭伟斌

审核: 盛孝峰

编制: 姜敏