



消防产品技术鉴定证书

证书编号: JD2021020115

委托方名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区光伏路 1388 号半岛华府 C3 栋 102 室、338000

制造商名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区光伏路 1388 号半岛华府 C3 栋 102 室、338000

生产厂名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区东兴路 1988 号、338000

产品名称: 电动客车锂离子动力蓄电池箱七氟丙烷火灾抑制装置

规格型号: EVFH-Q-2/1.2+2/1.2W-BA

鉴定依据: 《消防产品技术鉴定工作规范》

执行标准: Q/JXBA JS 0202-2020《电动客车锂离子动力蓄电池箱全氟己酮/七氟丙烷火灾抑制装置》

发证日期: 2021 年 08 月 03 日 有效期至: 2024 年 08 月 02 日

(本机构提示: 1、适用于磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂和磷酸锰铁锂类型锂离子动力电池, 不适用三元体系锂离子动力电池; 2、该装置喷射部件安装在电池箱体的预留位置上, 储存装置安装于电池箱外部, 安装后应保证电池箱的安全性能及使用性能正常; 3、火灾抑制试验中只验证了该装置保护单个电池箱的火灾抑制性能; 4、试验用锂离子电池及电池容量、型号、生产企业信息由委托方提供, 认证机构不负责审核上述信息; 5、当电池箱结构形式、电池数量、电池单体容量等与型式试验存在明显差异时, 应重新实施技术鉴定(增型)。)

经技术鉴定上述产品符合消防安全要求, 特发此证。

本证书的有效性需通过跟踪调查得以保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国北京市东城区永外西革新里甲 108 号

100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品技术鉴定证书

证书编号: JD2021020117

委托方名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区光伏路 1388 号半岛华府 C3 栋 102 室、338000

制造商名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区光伏路 1388 号半岛华府 C3 栋 102 室、338000

生产厂名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区东兴路 1988 号、338000

产品名称: 电动客车锂离子动力蓄电池箱全氟己酮火灾抑制装置

规格型号: EVFH-F-1/1.2+1/1.2W-BA

鉴定依据: 《消防产品技术鉴定工作规范》

执行标准: Q/JXBA JS 0202-2020《电动客车锂离子动力蓄电池箱全氟己酮/七氟丙烷火灾抑制装置》

发证日期: 2021 年 08 月 03 日 有效期至: 2024 年 08 月 02 日

(本机构提示: 1、适用于磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂和磷酸锰铁锂类型锂离子动力电池, 不适用三元体系锂离子动力电池; 2、该装置喷射部件安装在电池箱体的预留位置上, 储存装置安装于电池箱外部, 安装后应保证电池箱的安全性能及使用性能正常; 3、火灾抑制试验中只验证了该装置保护单个电池箱的火灾抑制性能; 4、试验用锂离子电池及电池容量、型号、生产企业信息由委托方提供, 认证机构不负责审核上述信息; 5、当电池箱结构形式、电池数量、电池单体容量等与型式试验存在明显差异时

应重新实施技术鉴定(增型), 特发此证。

本证书的有效性需通过跟踪调查得以保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



发证机构名称(盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号

100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品技术鉴定证书

证书编号: JD2021020116

委托方名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区光伏路 1388 号半岛华府 C3 栋 102 室、338000

制造商名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区光伏路 1388 号半岛华府 C3 栋 102 室、338000

生产厂名称: 江西宝安实业有限公司

地址、邮编: 江西省新余市高新开发区东兴路 1988 号、338000

产品名称: 电动客车锂离子动力蓄电池箱全氟己酮火灾抑制装置

规格型号: EVFH-F-2/1.2+2/1.2W-BA

鉴定依据: 《消防产品技术鉴定工作规范》

执行标准: Q/JXBA JS 0202-2020《电动客车锂离子动力蓄电池箱全氟己酮/七氟丙烷火灾抑制装置》

发证日期: 2021 年 08 月 03 日 有效期至: 2024 年 08 月 02 日

(本机构提示: 1、适用于磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂和磷酸锰铁锂类型锂离子动力电池, 不适用三元体系锂离子动力电池; 2、该装置喷射部件安装在电池箱体的预留位置上, 储存装置安装于电池箱外部, 安装后应保证电池箱的安全性能及使用性能正常; 3、火灾抑制试验中只验证了该装置保护单个电池箱的火灾抑制性能; 4、试验用锂离子电池及电池容量、型号、生产企业信息由委托方提供, 认证机构不负责审核上述信息; 5、当电池箱结构形式、电池数量、电池单体容量等与型式试验存在明显差异时

应重新实施技术鉴定(增型), 特发此证。

本证书的有效性需通过跟踪调查得以保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



应急管理部消防产品合格评定中心

中国北京市东城区永外西革新里甲 108 号

<http://www.cccf.net.cn>

发证机构名称(盖章)

