

No. Gn202404967



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人：江西宝安实业有限公司

产品型号名称：FFX-ACD0.15-JXBA/悬挂式干粉灭火装置

检 验 类 别：分型试验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

检 验 报 告

No. Gn202404967

共 5 页 第 1 页

产品名称	悬挂式干粉灭火装置	型 号	FFX-ACD0.15-JXBA
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	江西宝安实业有限公司	检验类别	分型试验
生产者	江西宝安实业有限公司	生产日期	2024年8月
生产企业	江西宝安实业有限公司	抽 样 者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	22具	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2024-09-18
检验依据	XF602-2013, CCCF-CPRZ-22: 2019		
检验项目	6.3~6.10、6.12的适用项目		
检 验 结 论	经按XF602-2013《干粉灭火装置》, CCCF-CPRZ-22: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 干粉灭火设备产品》检验, 所检项目合格。(以下空白)		
备 注	主型检验报告见Gn202309025。 检验地点: ☒ 一基地 ☐ 二基地 报告中符号“/”表示无内容。		



批准:

审核:

编制: