



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No. Gn202003900G1

认 证 委 托 人 江西宝安实业有限公司

产品型号名称 QMQ4.2/90N-BA、QMQ4.2/70N-BA、
QMQ4.2/120N-BA、QMQ4.2/150N-BA、
QMQ4.2/180N-BA/七氟丙烷灭火设备

检 验 类 别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn202003900G1

共 64 页 第 1 页

产品名称	七氟丙烷灭火设备	型号规格	QM4.2/90N-BA、QM4.2/70N-BA、QM4.2/120N-BA、QM4.2/150N-BA、QM4.2/180N-BA
认证委托人	江西宝安实业有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江西宝安实业有限公司	生产日期	2020年6月
生产企业	江西宝安实业有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	瓶组各3套、容器阀6套、喷嘴6只；选择阀主型6只，分型各2只；单向阀5只、信号反馈装置6套等	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2020-07-20
检验依据	GB25972-2010, CCCF-CPRZ-23: 2019		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB25972-2010《气体灭火系统及部件》，CCCF-CPRZ-23: 2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 气体灭火设备产品》检验，合格。（以下空白）  签发日期：2021 年 1 月 5 日		
备注	QM4.2/90N-BA为主型。 报告中符号“/”表示无内容。 本报告替代Gn202003900，编号为Gn202003900的报告作废。 修改内容为抽样信息。		

批准：

审核：

编制：